

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

660049, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, 68, т.(391)2234820, 2114695, sekretar@mchskrsk.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску

(наименование органа государственного пожарного надзора)

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 275-16-45 (ais@mchskrsk.ru)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписания № 148/1/1-13

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Краевому государственному бюджетному учреждению социального обслуживания

«Дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов «Ботанический»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Красноярска по пожарному надзору Новашова В.В. от 08.02.2021 № 148, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период 12 часов 30 минут до 14 часов 30 минут 09 февраля 2021 года; с 15 часов 00 минут до 16 часов 00 минут 12 февраля 2021 года проведена внеплановая выездная проверка государственными инспекторами города Красноярска по пожарному надзору Муллагуловым Равилем Раильевичем, Урдаевой Еленой Александровной (должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, здания краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов «Ботанический» по адресу: г. Красноярск, ул. 2-я Ботаническая, 9

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления) совместно с директором КГБУ СО «Дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов «Ботанический» Еремина Зоя Николаевна, заместитель директора КГБУ СО «Дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов «Ботанический» Морозов Анатолий Николаевич (указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности
1	2	3	4
148/1/1	Автоматическая пожарная сигнализация находится в неисправном состоянии (в связи с проведением ремонтных работ в здании часть шлейфов автоматической пожарной сигнализации оборваны, и отключены на при-	п. 54 ППР в РФ Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты п. 55 ППР в РФ Перевод средств обеспечения по-	До 15.03.2021

	емно-контрольных проборах, в помещениях, где проводятся ремонтные работы автоматическая пожарная сигнализация демонтирована)	жарной безопасности и пожаротушения с автоматического пуска на ручной, а также отключение отдельных линий (зон) защиты запрещается, за исключением случаев, установленных пунктом 458 настоящих Правил, а также работ по техническому обслуживанию или ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения	
148/1/2	Система оповещения и управления эвакуацией людей находится в неисправном состоянии (в связи с проведением ремонтных работ часть линий СОУЭ оборвано, частично демонтировано)	п. 54 ППР в РФ Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты п. 55 ППР в РФ Перевод средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения с автоматического пуска на ручной, а также отключение отдельных линий (зон) защиты запрещается, за исключением случаев, установленных пунктом 458 настоящих Правил, а также работ по техническому обслуживанию или ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения	До 15.03.2021
148/1/3	В холле второго этажа здания допускается размещение на путях эвакуации оборудования и строительных материалов препятствующих безопасной эвакуации	п. 27 ППР в РФ При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: б) размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, на эвакуационных люках) различные изделия, оборудование, отходы, мусор и другие предметы, препятствующие безопасной эвакуации, а также блокировать двери эвакуационных выходов;	До 15.03.2021
148/1/4	В холле актового зала на втором этаже здания допускается размещение на путях эвакуации оборудования и мебели препятствующих безопасной эвакуации	п. 27 ППР в РФ При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: б) размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, на эвакуационных люках) различные изделия, оборудование, отходы, мусор и другие предметы, препятствующие безопасной эвакуации, а также блокировать двери эвакуационных выходов;	До 15.03.2021
148/1/5	В холле и коридоре цокольного этажа здания (северное крыло) допускается размещение на путях эвакуации оборудования и строительных материалов препятствующих безопасной эвакуации	п. 27 ППР в РФ При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: б) размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, на эвакуационных люках) различные изделия, оборудование, отходы, мусор и другие предметы, препятствующие безопасной эвакуации, а также блокировать двери эвакуационных выходов;	До 15.03.2021
148/1/6	В лестничной клетке расположенной в центральной части здания допускается раз-	п. 27 ППР в РФ При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: б) размещать (устанавливать) на путях эвакуации	До 15.03.2021

	мещение на путях эвакуации строительных лесов и строительных материалов препятствующих безопасной эвакуации	и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, на эвакуационных люках) различные изделия, оборудование, отходы, мусор и другие предметы, препятствующие безопасной эвакуации, а также блокировать двери эвакуационных выходов;	
148/1/7	В коридоре первого этажа около столовой допускается размещение на путях эвакуации мебели и оборудования препятствующих безопасной эвакуации	п. 27 ППР в РФ При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: б) размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, на эвакуационных люках) различные изделия, оборудование, отходы, мусор и другие предметы, препятствующие безопасной эвакуации, а также блокировать двери эвакуационных выходов;	До 15.03.2021
148/1/8	Допускается эксплуатация временной электропроводки с видимыми нарушениями изоляции электропроводов в коридоре второго этажа северного крыла	п. 35 ППР в РФ Запрещается: а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия;	До 15.03.2021
148/1/9	Допускается эксплуатация временной электропроводки с видимыми нарушениями изоляции электропроводов в лестничной клетке северного крыла здания на первом этаже здания	п. 35 ППР в РФ Запрещается: а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия;	До 15.03.2021
148/1/10	Допускается эксплуатация временной электропроводки с видимыми нарушениями изоляции электропроводов в лестничной клетке северного крыла здания на цокольном этаже здания	п. 35 ППР в РФ Запрещается: а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия;	До 15.03.2021
148/1/11	Расстояние от возможного очага пожара до места размещения переносного огнетушителя на втором этаже здания (северное крыло) более 20 метров (фактическое расстояние 34 метра)	п. 400 ППР в РФ В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже размещается не менее 2 огнетушителей с минимальным рангом тушения модельного очага пожара в соответствии с приложением N 1 к настоящим Правилам и расстоянием N 1 к настоящим Правилам и расстояние до огнетушителя от возможного очага возгорания не должно превышать норм, установленных пунктом 406 настоящих Правил п. 406 ППР в РФ Расстояние от возможного очага пожара до места размещения переносного огнетушителя (с учетом перегородок, дверных проемов, возможных загромождений, оборудования) не должно превышать 20 метров для помещений административного и общественного назначения, 30 метров - для помещений категорий А, Б и В1 - В4 по пожарной и взрывопожарной опасности, 40 метров - для помещений категории Г по пожарной и взрывопожарной опасности, 70 метров - для помещений категории Д по пожарной и взрывопожарной опасности	До 15.03.2021

148/1/12	Помещения цокольного этажа здания (северное крыло) не укомплектованы переносными огнетушителями (огнетушители отсутствуют)	п. 400 ППР в РФ В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже размещается не менее 2 огнетушителей с минимальным рангом тушения модельного очага пожара в соответствии с приложением N 1 к настоящим Правилам и расстояние до огнетушителя от возможного очага возгорания не должно превышать норм, установленных пунктом 406 настоящих Правил	До 15.03..
148/1/13	Не обеспечено надлежащее состояние проезда и подъезда к зданию дома-интерната с восточной части здания (в связи с подготовкой строительной площадки для строительства нового корпуса дома-интерната возведен забор, отделяющий строительную площадку, при этом перегороджен проезд для пожарной техники и ограничивается подъезд к зданию дома-интерната)	п. 71 ППР в РФ Правообладатели земельных участков обеспечивают надлежащее техническое содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, строениям и наружным установкам, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам, резервуарам, естественным и искусственным водоемам, являющимся источниками наружного противопожарного водоснабжения п. 72 ППР в РФ При проведении ремонтных (строительных) работ, связанных с закрытием дорог или проездов, руководитель организации, осуществляющей ремонт (строительство), незамедлительно представляет в подразделение пожарной охраны соответствующую информацию о сроках проведения этих работ и обеспечивает установку знаков, обозначающих направление объезда, или устраивает проезды через ремонтируемые участки дорог или проездов	До 15.03.2021

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены

1.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР в РФ) утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации 16 сентября 2020 года №1479
----	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
г. Красноярска по пожарному надзору
Муллагулов Р.Р.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

« 12 » 02 2021 г.



Государственный инспектор
г. Красноярска по пожарному надзору
Урдаева Е.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

« 12 » 02 2021 г.



Предписание для исполнения получил:

С.И.И.
(подпись)
« 12 » 02 2021 г.

директор З.П.Ерминов
(должность, фамилия, инициалы)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Телефон доверия:
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю 8 (391) 227-09-19