



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

пр. Мира, д. 36, Красноярск, 660049
Телефон: (391)227-53-38, Факс: (391)227-33-97. E-mail: krsk@enis.gosnadzor.ru <http://enis.gosnadzor.ru/>
ОКПО 97614223, ОГРН 1062466153342, ИНН/КПП 2466144107/246601001

660041, г. Красноярск,
ул. 2-я Хабаровская, 4.

(место составления акта)

“ 19 ” февраля 20 19 г.

(дата составления акта)

15 час. 00 мин.

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ
Енисейским управлением Ростехнадзора
юридического лица
№ 10/059/216/2021**

По адресу/адресам: 660030, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я
Ботаническая, д. 9.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Енисейского управления Ростехнадзора от 25.01.2021г. № РП-361-216-о и решения о согласовании проведения внеплановой выездной проверки Прокуратурой Красноярского края от 26.01.2021г.

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении Краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Дом-Интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов «Ботанический», сокр. (КГБУ СО «Дом-Интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов «Ботанический»).

Дата и время проведения проверки:

с 09 час. 00 мин. 01.02.2021 по 15 час. 00 мин. 19.02.2021.

(заполняется в случае проведения проверки юридического лица/индивидуального предпринимателя по юридическому адресу или месту фактического осуществления деятельности)

Продолжительность проверки: 15 рабочих дней

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)+++

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки, лицом непосредственно участвующим в проверке)

01.02.2021

Ерёмина З.Н.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: б/н от 26.01.2021г.

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку:

Главный государственный инспектор отдела по надзору в электроэнергетике Енисейского управления Ростехнадзора Бобылев Андрей Сергеевич;

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц, проводившего(их) проверку)

При проведении проверки присутствовал(а):

Директор КГБУ СО «Дом-Интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов «Ботанический» Ерёмкина Зоя Николаевна.

Начальник хозяйственного отдела КГБУ СО «Дом-Интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов «Ботанический» Морозов Анатолий Николаевич.

Заместитель директора КГБУ СО «Дом-Интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов «Ботанический» Сосновская Татьяна Борисовна.

(фамилия, имя, отчество должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица)

В ходе проведения проверки выявлено следующее:

Сведения о проверяемой организации.

Адрес юридического лица: 660030, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Ботаническая, д. 9.

Местонахождение, почтовый адрес объекта: 660030, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Ботаническая, д. 9.

Электронная почта: dom_int2@list.ru

Телефон: +7(391) 246-76-40

Реквизиты:

ИНН/КПП 2463034410/ 246301001, ОГРН 1022402145919

Административная принадлежность – Министерство социальной политики Красноярского края.

В уставном капитале доля организаций с участием государства или муниципального образования – 100%.

Руководитель учреждения: Ерёмкина Зоя Николаевна, директор. Действует на основании Устава и приказа Министерства социальной политики Красноярского края № 8-ЛС от 15.01.2021г.

На момент проверки в здании находятся работники учреждения. Осуществляется потребление энергоресурсов. Работает освещение, оргтехника, электрооборудование и др. приборы.

Краткая характеристика установленного оборудования

Электроснабжение здания дома-интерната осуществляется от РУ-0,4 кВ ТП-336 (филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго») 2-мя кабельными линиями АСБ-1 (3x95+1x50) длиной L=150 м каждый до ВРУ-0,4 кВ здания Дома-интерната; Электроснабжение гаражей и наружного освещения осуществляется от РУ-0,4 кВ ТП-336 (филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго») кабельной линией

АВВГ (4x50) длиной L=40 м до н/в щита электроснабжения гаражей и наружного освещения.

Границы раздела:

По кабельных наконечникам в РУ-0,4 кВ ТП-336.

Категория токоприемников предприятия по надежности электроснабжения – 2 и 3.

Субабоненты, арендаторы, питающиеся от электросетей учреждения по стороне 0,4 кВ – ООО «ХЛЕБ-2000».

Эксплуатация электроустановок осуществляется собственным персоналом и по договорам с обслуживающими организациями.

Электротехнический персонал, чел. – 2.

Электротехнологический персонал, чел. – отсутствует.

Копия договора на электроснабжение с ПАО «Красноярскэнергосбыт» предоставлена.

Суммарная установленная мощность (кВт):

Ру общая = 347 кВт;

Учет электроэнергии выполнен.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований:

№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного Нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лицо, допустившее нарушение
1	2	3	4
1.	Не прошли проверку знаний для присвоения IV группы по электробезопасности при эксплуатации электроустановок напряжением до 1000 В назначенные приказом ответственный за электрохозяйство и заместитель лица, ответственного за электрохозяйство.	Пункт 1.2.7. «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Минэнерго России Приказом № 6 от 13.01.03, зарегистрированные Минюстом России Постановление м № 4145 от 22.01.03. (далее ПТЭЭП)	Юридическое лицо: КГБУ СО «Дом-Интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов «Ботанический»

2.	В организации отсутствует оперативно-ремонтный персонал (электромонтер по обслуживанию электроустановок). Договор на обслуживание электроустановок не заключен. Устранено в ходе проверки	Пункт 1.2.2. ПТЭЭП	Юридическое лицо: КГБУ СО «Дом-Интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов «Ботанический»
3.	Не предоставлена должностная инструкция электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Устранено в ходе проверки	Пункт 1.8.1. ПТЭЭП	Юридическое лицо: КГБУ СО «Дом-Интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов «Ботанический»
4.	Не обеспечено в организации проведение испытаний кабельных линий АСБ-1 (3x95+1x50) длиной L=150 м каждый от РУ-0,4 кВ ТП-336 до ВРУ-0,4 кВ здания Дома-интерната и АВВГ (4x50) длиной L=40 м от РУ-0,4 кВ ТП-336 до н/в щита электроснабжения гаражей и наружного освещения.	Пункт 1.2.2, ПТЭЭП	Юридическое лицо: КГБУ СО «Дом-Интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов «Ботанический»
5.	Не заведены паспорта на кабельные линии АСБ-1 (3x95+1x50) длиной L=150 м каждый от РУ-0,4 кВ ТП-336 до ВРУ-0,4 кВ здания Дома-интерната и АВВГ (4x50) длиной L=40 м от РУ-0,4 кВ ТП-336 до н/в щита электроснабжения гаражей и наружного освещения.	2.4.5. ПТЭЭП	Юридическое лицо: КГБУ СО «Дом-Интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов «Ботанический»
6.	Не проводятся осмотры кабельных АСБ-1 (3x95+1x50) длиной L=150 м каждый от РУ-0,4 кВ ТП-336 до ВРУ-0,4 кВ здания Дома-интерната и АВВГ (4x50) длиной L=40 м от РУ-0,4 кВ ТП-336 до н/в щита электроснабжения гаражей и наружного освещения.	Пункт 2.4.15. ПТЭЭП	Юридическое лицо: КГБУ СО «Дом-Интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов «Ботанический»
7.	Не обеспечено в организации проведение испытаний электрооборудования гаражей Дома-интерната.	Пункт 1.2.2 ПТЭЭП	Юридическое лицо: КГБУ СО «Дом-Интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов «Ботанический»
8.	Не обеспечено в организации проведение испытаний наружного освещения Дома-интерната.	Пункт 1.2.2 ПТЭЭП	Юридическое лицо: КГБУ СО «Дом-Интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов «Ботанический»
9.	Не проведено техническое освидетельствование электрооборудования и всех технологических	Пункт 1.6.7. ПТЭЭП	Юридическое лицо: КГБУ СО «Дом-

	систем здания Дома-интерната по истечении установленного нормативно-технического документацией срока службы, с целью оценки состояния, установления сроков дальнейшей работы и условий эксплуатации.		Интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов «Ботанический»
10.	Не проведено техническое освидетельствование электрооборудования и всех технологических систем здания гаражей Дома-интерната по истечении установленного нормативно-технического документацией срока службы, с целью оценки состояния, установления сроков дальнейшей работы и условий эксплуатации.	Пункт 1.6.7. ПТЭЭП	Юридическое лицо: КГБУ СО «Дом-Интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов «Ботанический»
11.	Не проведено техническое освидетельствование электрооборудования наружного освещения Дома-интерната по истечении установленного нормативно-технического документацией срока службы, с целью оценки состояния, установления сроков дальнейшей работы и условий эксплуатации.	Пункт 1.6.7. ПТЭЭП	Юридическое лицо: КГБУ СО «Дом-Интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов «Ботанический»
12.	Однолинейная схема электроснабжения здания центра не пересмотрена и не утверждена лицом, ответственным за электрохозяйство.	Пункт 1.5.18. ПТЭЭП	Юридическое лицо: КГБУ СО «Дом-Интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов «Ботанический»
13.	Не предоставлены исполнительные рабочие схемы первичных и вторичных электрических соединений.	Пункт 1.8.1. ПТЭЭП	Юридическое лицо: КГБУ СО «Дом-Интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов «Ботанический»
14.	Отсутствует в организации утверждённый перечень должностей и профессий электротехнического и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь группу по электробезопасности.	Пункт 1.4.3 ПТЭЭП	Юридическое лицо: КГБУ СО «Дом-Интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов «Ботанический»
15.	Не предоставлены списки работников: - имеющих право выполнения оперативных переключений, ведения оперативных переговоров, единоличного осмотра электроустановок и электротехнической части технологического оборудования; - имеющих право отдавать распоряжения, выдавать наряды; - которым даны права допускающего, ответственного руководителя работ, производителя работ, наблюдающего.	Пункт 1.8.9. ПТЭЭП	Юридическое лицо: КГБУ СО «Дом-Интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов «Ботанический»
16.	Не актуализирован приказ о назначении лиц для	Пункт 1.4.4.	Юридическое лицо:

	присвоения I группы по электробезопасности.	ПТЭЭП	КГБУ СО «Дом-Интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов «Ботанический»
17.	Предоставленный перечень электрозащитных средств и плакатов, подписанный лицом, ответственным за электрохозяйство не соответствует нормам комплектования средствами защиты.	Пункт 1.2.3. «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, СО 153-34.03.603-2003», утвержденной приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. № 261 (далее ИПиИСЗ).	Юридическое лицо: КГБУ СО «Дом-Интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов «Ботанический»
18.	Не предоставлен журнал или картотека дефектов и неполадок на электрооборудование. Устранено в ходе проверки	Пункт 1.8.9. ПТЭЭП	Юридическое лицо: КГБУ СО «Дом-Интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов «Ботанический»
19.	Отсутствуют графики работ по очистке светильников, осмотру сети электрического освещения, ремонту электрического освещения.	Пункт 2.12.12. ПТЭЭП	Юридическое лицо: КГБУ СО «Дом-Интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов «Ботанический»
20.	На двери ВРУ 0,4 кВ отсутствует диспетчерское наименование	Пункт 2.2.20. ПТЭЭП	Юридическое лицо: КГБУ СО «Дом-Интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов «Ботанический»
21.	Электрооборудование шкафов ВРУ-0,4 кВ не очищено от пыли и грязи.	Пункт 2.2.17. ПТЭЭП	Юридическое лицо: КГБУ СО «Дом-Интернат для граждан пожилого возраста и

			инвалидов «Ботанический»
22.	На вводных рубильниках не нанесены надписи положения включено и отключено.	Пункт 2.2.14. ПТЭЭП	Юридическое лицо: КГБУ СО «Дом-Интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов «Ботанический»
23.	У предохранителей присоединений ВРУ-0,4 кВ отсутствуют надписи, указывающие номинальный ток плавкой вставки.	Пункт 2.2.20. ПТЭЭП	Юридическое лицо: КГБУ СО «Дом-Интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов «Ботанический»
24.	В ВРУ-0,4 кВ отсутствуют средства для оказания первой помощи пострадавшим от несчастных случаев.	Пункт 2.2.21. ПТЭЭП	Юридическое лицо: КГБУ СО «Дом-Интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов «Ботанический»
25.	У пола внутри шкафов ВРУ-0,4 кВ образования цементной пыли. Покрытие от образования цементной пыли отсутствует.	Пункт 2.2.10 ПТЭЭП	Юридическое лицо: КГБУ СО «Дом-Интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов «Ботанический»
26.	В ВРУ-0,4 кВ не уплотнены отверстия в местах прохождения кабелей несгораемыми материалами.	Пункт 2.2.3 ПТЭЭП	Юридическое лицо: КГБУ СО «Дом-Интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов «Ботанический»
27.	В ВРУ 0,4 кВ не определено место хранения средств защиты.	Пункт 1.3.9. ИПиИСЗ	Юридическое лицо: КГБУ СО «Дом-Интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов «Ботанический»
28.	Отходящие кабельные линии в ЩР ВРУ 0,4 кВ выполнены присоединениями по несколько проводов на один аппарат защиты (плавкую вставку), что не обеспечивает надежную работу электроустановок здания Дома-интерната.	Пункт 1.2.2. ПТЭЭП	Юридическое лицо: КГБУ СО «Дом-Интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов «Ботанический»
29.	В ВРУ 0,4 кВ отсутствует аварийное освещение.	Пункт 2.12.2.	Юридическое лицо:

		ПТЭЭП	КГБУ СО «Дом-Интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов «Ботанический»
30.	Соединения проводов в распределительных коробках здания Дома-интерната частично выполнены скрутками.	Пункт 2.1.21. «Правил устройства электроустановок» (далее – ПУЭ)	Юридическое лицо: КГБУ СО «Дом-Интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов «Ботанический»
31.	Запирающие устройства распределительных щитов в здании Дома-интерната частично не обеспечивает надежность препятствия доступа в него работников не электротехнического персонала, щит открывается без ключа.	Пункт 2.2.4 ПТЭЭП	Юридическое лицо: КГБУ СО «Дом-Интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов «Ботанический»
32.	В здании Дома-интерната частично светильники аварийного освещения не отличаются от светильников рабочего освещения знаками или окраской.	Пункт 2.12.3. ПТЭЭП	Юридическое лицо: КГБУ СО «Дом-Интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов «Ботанический»
33.	На первом этаже блока В (офисы) и блока С (жилые помещения) здания Дома-интерната прокладка сетей рабочего и аварийного освещения выполнена совместно в одном лотке без перегородок.	Пункт 2.1.16. ПУЭ	Юридическое лицо: КГБУ СО «Дом-Интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов «Ботанический»
34.	На первом этаже блока В (офисы) и блока С (жилые помещения) здания Дома-интерната соединение и ответвление проводов светильников освещения выполнено без соединительных коробок.	Пункт 2.1.26. ПУЭ	Юридическое лицо: КГБУ СО «Дом-Интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов «Ботанический»
35.	Сети наружного освещения (СИП) на территории Дома-интерната проложены с несоблюдением расстояния от проводов до деревьев и кустов не менее 0,3 м.	Пункт 2.4.8. ПУЭ	Юридическое лицо: КГБУ СО «Дом-Интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов «Ботанический»

Нормативная документация:

1. ПТЭЭП /«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные Минэнерго России Приказом № 6 от 13.01.03, зарегистрированные Минюстом России Постановлением № 4145 от 22.01.03.
2. ИПиИСЗ/ «Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, СО 153-34.03.603-2003», утвержденная приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. № 261.
3. ПУЭ/ «Правила устройства электроустановок», 6-е, 7-е издание, утвержденные Минэнерго СССР от 05.10.1979; Приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204.
4. Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена.
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный государственный инспектор отдела по надзору в электроэнергетике Енисейского управления Ростехнадзора Бобылев Андрей Сергеевич.



(подпись)
М.П.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта получил(а).

Директор КГБУ СО «Дом-Интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов «Ботанический» Ерёмкина Зоя Николаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, реквизиты доверенности)



(подпись)
М.П.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____ - _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений, в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в центральный аппарат Ростехнадзора или территориальный орган Ростехнадзора в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. К возражениям могут быть приложены документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии.